



WWA Deggendorf - Postfach 20 61 - 94460 Deggendorf
Stadt Vilshofen an der Donau
Stadtplatz 27
94474 Vilshofen an der Donau

Ihre Nachricht
10.06.2021

Unser Zeichen
4-4622-PA-154-
23798/2021

Bearbeitung +49 (851) 5906-37
Josef Halser

Datum
20.07.2021


Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Förmliche Behördenbeteiligung an der Bauleitplanung gem. § 4 Abs. 2 BauGB;
Änderung des Bebauungsplanes "Vilsfeld" Deckblatt Nr. 64 im beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13 a BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Träger öffentlicher Belange erteilen wir folgende fachliche Informationen und
Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:

Abwasserentsorgung

Die geplante Entwässerung im Trennsystem entspricht § 55 Abs. 2 WHG, wonach
Niederschlagswasser ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt oder über eine
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten ist.
Allerdings steht weder für eine direkte Einleitung ein oberirdisches Gewässer in hin-
reichender Nähe noch eine Regenwasserkanalisation zur Verfügung.



Ob und unter welchen Voraussetzungen das Niederschlagswasser nach getrennter Sammlung auf dem Baugrundstück über die vorhandene Mischwasserkanalisation ordnungsgemäß entsorgt werden kann, ist im weiteren Verfahren noch aufzuzeigen.

Hinweis: § 1a Wasserhaushaltsgesetz ist aktuell keine gültige Rechtsgrundlage.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Halser